

# MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

## ODBOR STAVEBNÍ, VODOPRÁVNÍ A DOPRAVY

oddělení vodoprávní  
Masarykovo nám. 25, 535 33 Přelouč

---

Spis.zn.: ST 118/2008/Hu  
Č.j.:  
Vyřizuje: Liboš Hujer  
Tel.: 466 094 147  
E-mail: libos.hujer@mestoprelouc.cz

Datum: 15.2.2008

### Účastníci řízení:

#### Stavebník:

VOLARIS s.r.o., Koželužská 554, 537 01 Chrudim 1

#### Ostatní účastníci řízení:

Město Přelouč, Masarykovo náměstí 25, 535 01 Přelouč

Mgr. Miriam Wiesnerová, Jonášova 635, 538 03 Heřmanův Městec

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Hradec Králové, odbor Pardubice, nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Telefónica O2 Czech Republic a.s., Masarykovo nám. 2655, 530 02 Pardubice

ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, P.O.BOX 03, 303 03 Plzeň

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice

Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Labe, pracoviště Pardubice, B. Němcové 231, 530 02 Pardubice

VČP Net, s.r.o., Pražská 702, 500 04 Hradec Králové

## OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

**VOLARIS s.r.o., Koželužská 554, 537 01 Chrudim 1**

(dále jen "stavebník") dne 28.1.2008 podal žádost o vydání povolení na zřízení vodního díla:

**„Vodovod a kanalizace – Přelouč - Na Obci",**

na pozemku **parc. č. 541/1, 776/63, 776/77, 778, 1808/1, 1808/3, 1809/1, 1809/2, 1809/3 v katastrálním území Přelouč.**

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební a vodoprávní řízení.

### Stavba vodního díla obsahuje:

SO.1 Dešťová kanalizace – je složen ze stok C, C1, C11, C12, C13, C14, C15, které jsou navrženy z trub PP ULTRA RIB 2 (DIN 16961) DN 300 mm, v délce 1 027 m, stoka C, v délce 66 m, v profilu DN 400 mm a 33 ks betonových prefabrikovaných šachet. Dešťová voda bude odvedena kanalizací do potoku Švarcava.

SO.2 Splašková kanalizace – obsahuje stoky A, A1, A11, B, B1, B11. Všechny stoky budou zhotoveny z trub PP ULTRA RIB 2 DN 250 mm, v délce 1 205 m a 35 ks betonových prefabrikovaných šachet složených z dílců i monolitickým dnem. Splašková kanalizace bude zaústěna do stávající šachty a kanalizací odvedena na ČOV.

SO.3 Vodovod – je tvořen vodovodními řady D, D1, D2, D11, D12, D13, D14 jsou navrženy z trub PE 100 SDR 17 DN 110 mm, řady část D, D15, D21, D22, D23 budou provedeny z trub PE 100, SDR 17 DN 90 mm, 13 ks nadzemních hydrantů DN 80 mm, 4 ks podzemních hydrantů DN 80 mm a 33 ks šoupátek se zemní soupravou DN 80-100 mm.

SO.4 Přeložka vodovodu – bude provedena ze stejného materiálu jako stávající řad – tvrná litina DN 400.

Odbor stavební, vodoprávní a dopravy Městského úřadu v Přelouči, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanov. § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ustanov. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do

**10 dnů ode dne doručení oznámení.**


K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor stavební, vodoprávní a dopravy Městského úřadu v Přelouči, úřední dny Po a St 8 - 12, 13 - 17 hod.).

**Poučení:**

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

K námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.



Lubomír Novotný  
vedoucí odboru

**MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ**  
odbor stavební,  
vodoprávní a dopravy  
-10-

**Obdrží:**

účastníci (doručenky)

VOLARIS s.r.o.

Město Přelouč

Mgr. Miriam Wiesnerová

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Hradec Králové, odbor Pardubice

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Telefónica O2 Czech Republic a.s.

ČEZ Distribuce, a.s.

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.

Zemědělská vodohospodářská správa Oblast povodí Labe, pracoviště Pardubice

VČP Net, s.r.o.

dotčené orgány státní správy

Městský úřad Přelouč odbor životního prostředí

Městský úřad Přelouč, odbor stavební, vodoprávní a dopravy, odd. územního a stavebního řízení

Městský úřad Přelouč odbor stavební, vodoprávní a dopravy, oddělení dop

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje odd. stavební prevence

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje

CO:

spis